

Информация для граждан проживающих в многоквартирных домах

В соответствии с п. 6.5.5 СВОДа «ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА», АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41-01-2003 СП 60.13330.2016, Дата введения 17 июня 2017 года

- Отвод продуктов сгорания следует предусматривать индивидуальными дымоотводами или коллективными встроенным или пристроенным дымоходами из негорючих материалов, плотными, класса герметичности В согласно ГОСТ Р ЕН 13779, не допуская подсосов воздуха в местах соединений элементов дымоходов и дымоотводов.

Устройство выброса дымовых газов отдельно от каждого теплогенератора на фасаде здания через оконные проемы, под лоджиями, балконами и др. не допускается.

Начальник Артемовского ГУ

А.М.Королев

